

## II. Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA  
SERVICIO DE ECONOMÍA

*Información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto declaración de utilidad pública y expropiación forzosa de la propuesta de trazado de la reforma LEAT 13,2kV "Brime" de STR "Sitrama" entre STR y Apoyo 43. Expte.: A 92/17/12678.*

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, así como en el artículo 9 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se somete a información pública la petición de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

- a) Promotor: Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.
- b) Ubicación de la instalación: Términos municipales de Santibáñez de Tera y Brime de Urz.
- c) Finalidad de la instalación: Distribución de energía eléctrica en régimen especial.
- d) Características principales:
  - LEAT 13,2/20 KV "Brime" 02 de la STR "Sitrama" n.º 4706.
    - Origen: Pórtico de la STR "Sitrama" n.º 4706.
    - Final en apoyo existente n.º 43 de la LEAT 13,2/20 kV "Brime" (02) de la STR "Sitrama" n.º 4706.
    - Maniobras. En el apoyo a instalar numero 18 se instalara un juego de seccionadores LB.
    - Cable a instalar: Tipo 100 ALI/17ST1A (LA 110) entre el pórtico de la STR "Sitrama" y el apoyo existente n.º 43 → 4560 metros aproximadamente
  - LEAT 13,2/20 KV derivación a CT de Compañía "Los Españoles".
    - Origen: Apoyo a instalar n.º 3 (C 2000/14) de la LEAT 13,2/20 kV "Brime" 02 de la STR "Sitrama" n.º 4706
    - Final en apoyo existente n.º 181 de la derivación al CT de Compañía "Los Españoles".
    - Maniobras. En el apoyo a instalar numero 181 se sustituye el juego de las ballestas pos fusibles de expulsión tipo XS (maniobra n.º ZA 12089) para protección de la derivación.
    - Cable a instalar: Tipo 47 ALI/8ST1A (LA 56) → 23 metros aproximadamente.
  - LEAT 13,2/20 KV derivación a CT de particular Falcon.
    - Origen: Apoyo a instalar n.º 7 (CH 13/1000) de la LEAT 13,2 /20 kV "Brime" 02 de la STR "Sitrama" n.º 4706.
    - Final en apoyo existente n.º 1P de la Derivación al CT de particular Falcon.
    - Maniobras. En el apoyo a instalar número 7 instalará un juego de seccionadores LB.
    - Cable a instalar: Tipo 47 ALI/8ST1A (LA 56) → 10 metros aproximadamente.

R-201900727

- LEAT 13,2/20 KV derivación a CT de particular R. García García.
  - Origen: Apoyo a instalar n.º 7 (CH 13/1000) de la LEAT 13,2/20 kV “Brime” 02 de la STR “Sitrama” n.º 4706.
  - Final en apoyo existente n.º 2061 de la derivación al CT de particular R. García García.
  - Maniobras. En el apoyo a instalar número 22 instalará un juego de seccionadores LB.
  - Cable a instalar: Tipo 47 ALI/8ST1A (LA 56) → 20 metros aproximadamente.
- Desmontaje.
  - Desmontaje de 40 apoyos HV.
  - Desmontaje de 43 crucetas.
  - Desmontaje de aisladores de varios tipos (rígido ARVI, porcelana, vidrio mixto): 1,48 toneladas aproximadamente).
  - Desmontaje de conductor desnudo de aluminio-acero: 13776 metros aproximadamente.
  - Desmontaje de maniobras: Número ZA 12089 (juego de ballestas en apoyo existente n.º 181 para protección a la derivación a CT “Los Españoles” y n.º 10017 (juego de seccionadores LB en apoyo a desmontar número 12).
  - Presupuesto: 120.210,94 euros.

Lo que se hace público para que los interesados, en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados puedan examinar los proyectos y presentar mediante escrito por duplicado, ante el Servicio Territorial de Economía, las alegaciones procedentes, a cuyo objeto podrán consultar el proyecto citado de la instalación en el Servicio Territorial de Economía, sito en Zamora, C/ Prado Tuerto, s/n, 2.ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Zamora, 5 de marzo de 2019.-La Jefa del Servicio Territorial, Leticia García Sánchez.